

ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

👷 С наступлением отопительного периода в жилом секторе увеличивается количество пожаров связанных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления! В связи с этим очень важно уделять внимание вопросам подготовки печи перед началом заморозков.

! необходимо внимательно осмотреть тело печи и дымоход. Кирпичи, имеющие трещины, заменить новыми, трещины в штукатурке промазать глиной;

! заменить пришедшие в негодность топочные дверцы, задвижки, вьюшки, прогоревшие колосниковые решетки;

! для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения дымоход печи должен быть оштукатурен и побелен;

! дымоход должен быть очищен от сажи;

! участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием печи должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра;

! дымоход в месте пересечения перекрытия должен иметь утолщения кирпичной кладки на расстояние не менее 380 мм;

! мебель и другие горючие материалы должны находиться не менее чем в полутора метров от печи;

! по окончанию подготовки к отопительному периоду необходимо провести пробную топку печи с целью проверки тяги дымового канала (топку проводить небольшим количеством топлива).

