

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУО «Кляпинская средняя
школа Кормянского района»
М.М.Мищенко
12.02.2018 года

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении электрощитовой

1. В помещении электрощитовой запрещается:
 - устраивать рабочие места;
 - курить, использовать открытый огонь;
 - складировать какое-нибудь оборудование, предметы;
 - хранить легковоспламеняющиеся жидкости, горючие вещества;
 - пользоваться электронагревательными приборами;
2. Двери электрощитовой снаружи должны быть противопожарными, сертифицированными или оббиты вместе с дверной коробкой с двух сторон листовой жстью по слою негорючего материала толщиной не менее 5 мм.
3. Двери электрощитовой должны быть постоянно закрыты на замок с целью недопущения нахождения в ней посторонних лиц. Ключи от замка необходимо хранить в определенных местах, доступных для получения их в любое время суток.
4. На дверях электрощитовой с наружной стороны должны быть нанесены следующие надписи и знаки:
 - надпись, определяющая функциональное назначение помещения («Электрощитовая»);
 - предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение»;
 - знак «Вход посторонним запрещен!»
 - указатель категории по взрывоопасной и пожарной опасности и класса зоны по правилам устройства электроустановок;
 - место хранения ключей от двери электрощитовой.
5. В помещении электрощитовой допускается устройство электросветильников только закрытого типа.
6. В помещении электрощитовой должен быть установлен огнетушитель.

Разработал:

Ответственный за противопожарную безопасность

О.В.Кудрявец